

HARDANGER MILJØSENTER AS

en del av ALEX STEWART INTERNATIONAL
ODDA - NORWAY

Eitrheimsvegen 155B, N-5750 Odda - Tel.: (+47) 53 65 03 80
E-mail: post@hm-as.no - www.hm-as.no
Ent. no.: NO 956 368 189 MVA



Prøvetaking oljeavskiller

1. Prøve må tas fra utløp fra oljeavskilleren (ikke inne fra oljeavskilleren).
2. Ta gjerne prøven når det har vært litt regn slik at det er litt gjennomstrømning igjennom avskilleren. Dersom det er tørt og det likevel ønskes å ta prøve av oljeavskilleren så kan en spyle områder som drener til oljeavskilleren med spyleslange og dermed få litt vanngjennomstrømning igjennom oljeavskilleren.
3. Dersom det er lenge siden oljeavskilleren har vært tømt så anbefales det å slamsuge og rengjøre avskilleren uken før prøven tas.
4. Oljeavskillerprøver som skal analyseres for olje må alltid tas på glassflasker. Prøver for andre analyser (metallinnhold etc.) kan tas på plastflaske.
5. Ved flere prøver må flasken merkes med oljeavskiller nummer / id.
6. Prøveflasken fylles kun 90 % full.
7. Send prøve til laboratoriet samme dag eller dagen etter prøvetakingene. Prøven bør analyseres innen 5 dager etter at prøven er tatt.
8. Send prøven til: **Hardanger Miljøseniter AS, Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda**

Legg ved utfylt skjema:

Kundenavn:

Adresse:

Prøvetakingsdato:

E-post adresse for sending av analysebevis: